

7.pielikums

RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

1. UGUNSDZĒSĪBAS DIENESTA IZSAUKŠANAS KĀRTĪBA

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 7.1.1.punkta prasībām, ja Objektā izcēlies ugunsgrēks, ikvienas personas pienākums ir ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam:

1. zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru **112**.
2. Nosaucot precīzu adresi (piemēram: **Rīga, Tvaika iela 39, Rīgas brīvostas teritorija**).
3. Sniedzot īsu informāciju par Objektu (piemēram: **SIA „Woodison Terminal”, naftas produktu pārkraušanas terminālis**).
4. Īsi pastāstot kas noticis (piemēram: degvielas tvaiku sprādziens, sprādzienbīstama priekšmeta atrašana, cisternas noplūde uz estakādes, tehnoloģiskā cauruļvada dehermetizācija, aizdegšanās pie rezervuāra, vagoncisternu aizdegšanās uz estakādes, aizdegšanās piestātnē kravas operāciju laikā utt.).
5. Informējot cik cietušo cilvēku.
6. Atbildot uz dispečera papildus jautājumiem;
7. Pēc dispečera lūguma nosaucot savu uzvārdu un telefona numuru (var rasties nepieciešamība sazināties atkārtoti).

Zvanot uz tālruņa numuru 112, ir iespējams izsaukt nepieciešamo dienestu (t.sk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts un Pašvaldības policija, Gāzes avārijas dienests u.c.). Zvanu apstrādi un pāradresēšanu citiem dienestiem veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

2. CILVĒKU EVAKUĀCIJAS KĀRTĪBA

Pēc ugunsgrēka atklāšanas visiem darbiniekiem un apmeklētājiem jāatstāj Objekta telpas. Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem, ka izeja ir atvērta, ka visiem tiks sniegta palīdzība. Neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, jāturas tuvāk pie sienām (lai nezaudētu orientēšanās spēju) un zemāk pie grīdas (jo lejā vairāk svaiga gaisa, vieglāk elpot), ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu, lai nerastos saindēšanās no dūmiem un tvana gāzes.

Pirmkārt cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos. Ja evakuācijas ceļi jau liesmu apņēmtas vai ļoti stipri piedūmotas, jāorganizē cilvēku glābšana caur logiem.

Evakuācijas ceļos kustībai jānotiek tikai vienā virzienā, nevajadzētu pārvietoties pretēji šai kustībai. Ja kāds cilvēks pakļūpis evakuācijas ceļos, centieties viņu piecelt un palīdzēt evakuēties. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm.

Ja no automātiskās ugunsaisardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos, primāri ir jāparedz cilvēku evakuācijas kārtība un tikai tad pārējās darbības, lai noskaidrotu sistēmas nostrādāšanas iemeslus. Nav pieļaujamas situācijas, ka atskanot trauksmes signālam, vispirms tiek apsekota nostrādes zona un tikai pēc tam pieņemti lēmumi turpmākajai rīcībai. Ugunsaisardzības sistēma ir kvalitatīvi uzstādīta Objektā, kā arī tiek pareizi ekspluatēta un apkopta, līdz ar to šīs sistēmas viltus nostrādes tiek samazinātas līdz minimumam.

Visus no Objekta evakuētos (nepieciešamības gadījumā!) jāizvieto blakus esošajās Iestādēs, saskaņā ar noslēgtam vienošanām. Par cilvēku izvietošanas gaitu vai izmaiņām nekavējoties jāinformē Objekta administrāciju. Pabeidzot evakuāciju obligāti jāpārliecinās par visu cilvēku evakuāciju, kā arī, pēc iespējas, jā sastāda evakuēto personu saraksts.

Evakuētie cilvēki ēkā atgriezties var tikai pēc ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja (*Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas*) atļaujas. Visi termināļa darbinieki ir instruēti par evakuācijas pasākumiem.

3. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK EVAKUĒTI CILVĒKI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM, UN PASĀKUMI EVAKUĀCIJAS NODROŠINĀŠANAI

Ja Objektā atrodas cilvēki ar īpašām vajadzībām, evakuācijas laikā objekta personāls palīdz evakuēties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Cilvēku ar īpašajām vajadzībām evakuāciju, ieteicams veikt vairāk kā vienas personas sastāvā, saglabājot maksimāli iespējamo emocionālo un fizisko noturību.

4. TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU UN INŽENIERTĪKLU DARBĪBAS APTURĒŠANAS KĀRTĪBA

Tehnoloģiskais process tiek apturēts elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nedarbojas sūkņi, un produkts netiek padots. Tehnoloģiska procesa apturēšanu veic Objekta tehniskais personāls

Apkalpojošais personāls – operatori atslēdz sūkņus uz vietas:

- parādoties dūmiem gultņos, blīvējuma vietās.
- Notekot naftas produktam pie strādājoša agregāta.
- Negaidīti pārtrūkstot elektroenerģijas padevei.
- Visos gadījumos, kad tiek apdraudēta apkalpojošā personāla dzīvība un veselība.
- Pie spēcīgas agregāta vibrācijas, gultņu pārkaršanas un paaugstinātas gāzu koncentrācijas.

5. ELEKTROINSTALĀCIJAS, ELEKTROIEKĀRTU UN ELEKTROIERĪČU ATVIENOŠANAS KĀRTĪBA

Termināļa elektroapgāde notiek no transformatoru apakšstacijas (20/04) ar vietējo elektrosadalī, kas atrodas termināļa teritorijas vidusdaļā. Termināļa teritorijā nav gaisvada elektropārvades līniju.


Elektroapgādi Objektam var atslēgt galvenajā elektrosadalē, kas atrodas termināļa teritorijas vidusdaļā (novietojums atzīmēts Objekta teritorijas eksplikācijas plānā – SIA „Woodison Terminal” teritorijas aizsardzības aprīkojuma izvietošanas plāns).

Ja Objekta telpās ir izcēlies ugunsgrēks, katrs Objekta darbinieks (ja tās ir iespējams) atslēdz visas elektroiekārtas un elektroierīces savā darbā vietā, ja šo ierīču ražotājs nav paredzējis citādi. Inženiertīklu darbības apturēšanu veic Objekta dežurējošais tehniskais personāls.

Jā Jūsu drošību, veselību un/vai dzīvību apdraud ugunsgrēks (vai tās bīstamie faktori), tad elektroiekārtas un elektroierīces atslēgšanu neveikt.

6. UGUNSDROŠĪBAI NOZĪMĪGO INŽENIERTEHNISKO SISTĒMU (TAI SKAITĀ UGUNSAIZSADZĪBAS SISTĒMU) IEDARBINĀŠANAS KĀRTĪBA

Objekta telpās un tehnoloģiskajās iekārtās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kura nostrādā automātiski, atklājot ugunsgrēka bīstamo faktoru (liesma, temperatūra, dūmi) rašanos Objektā, bet, nepieciešamības gadījumā, to var iedarbināt arī manuāli ar ugunsaisardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīci.



Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.7. zīme.
Ugunsaisardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce

Neautomātiskā ugunsdzēsības sistēma sastāv no putu ģeneratoriem, ūdens izsmidzināšanas ierīcēm, kas paredzētas rezervuāru sienu atdzēsēšanai un sausa tipa cauruļvada, kas izvilts ārpus apvalņojumiem, ugunsdzēsības autocisternu pieslēguma galviņām, aizbīdņiem, pretvārstiem, izlaišanas krāniem. Katrs rezervuārs ir apgādāts ar trim putu ģeneratoriem OFG-50, katra drošības čaula ir apgādāta ar vienpadsmit attiecīgiem izsmidzinātājiem SPR6.

7. UGUNSDZĒSĪBAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

Objekta telpas un tehnoloģiskas iekārtas ir nodrošināti ar ugunsdzēsības aparātiem. Ugunsdzēsības aparātus izmanto atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām. Ugunsdzēsības aparātus iedarbina atbilstoši ugunsdzēsības aparāta iedarbināšanas instrukcijai, kas izvietota uz ugunsdzēsības aparāta korpusa. Katru gadu saskaņā ar apstiprinātu mācību plānu notiek gan teorētiskas, gan praktiskas tematiskas mācības, kur tiek iekļauta tēma – ugunsdzēsības aparātu pareiza pielietošana.

Lai nodzēstu uguni, ar ugunsdzēsamajiem līdzekļiem jāpārtrauc gaisa t.i. skābekļa pieplūde degšanas zonai vai jāpazemina temperatūra degšanas zonā.

Dzēšana ar pulvera ugunsdzēsības aparātiem:

- vērst šļūtenes galu uguns virzienā;
- izvilkt drošības gredzenu;
- iedarbinot aparātu, šļūtene stingri jāsaturs (pie tālākā gala no sevis), lai pulvera strūkļas reaktīvais spēks neizrautu to no rokas;
- jānospiež augšējo rokturi līdz galam un jātur tādā stāvoklī visu darbības (dzēšanas) laiku;
- **aparāta darba stāvoklis – vertikāls!**
- šļūtenes gals nedrīkst būt tuvāk par **1 m** no degošā objekta;
- ugunsdzēsamā aparāta šļūteni **aizliegts vērst pret cilvēku.**



Dzēšana ar ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem:

- pagriezt izplūdes uzgali-taurīti uguns virzienā;
- izvilkt drošības gredzenu;
- saspiest rokturus;
- aparāta darba stāvoklis – **vertikāls!**
- **taures gals nedrīkst būt tuvāk par 1 m no degošā objekta;**
- dzēšanas laikā aparātu turēt aiz roktura;
- ievērot piesardzību, lai izvairītos no roku apsaldēšanas - neturēt roku uz padeves mehānisma metāliskās daļas, jo CO₂ izplūdes laikā tā atdziest līdz mīnus 60-70°C
- ugunsdzēsamā aparāta izplūdes uzgali-taurīti **aizliegts vērst pret cilvēku.**



Dzēšana ar ūdeni:

Dzēšot ar ūdeni, ievērot, ka ūdens daudzumam jābūt pietiekoši liels, lai liesmu noslāpētu, elektroiekārtas par kurām nav zināms vai tās atrodas zem sprieguma **aizliegts dzēst ar ūdeni.**

Neuzsākt uguns dzēšanas pasākumus, ja:

- ir apdraudējums darbinieka dzīvībai vai veselībai;
- uguns izplatījies lielā platībā, un ar esošajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem to nodzēst neizdosies;
- telpa ir pilna ar dūmiem, iespējams tajos nosmakt;
- iespējama konstrukciju sabrukšana.

8. MATERIĀLO VĒRTĪBU EVAKUĀCIJA

Materiālo vērtību evakuāciju organizē tikai tad, ja materiālo vērtību evakuācija netraucē cilvēku evakuācijai.

Apsardzes darbinieki veic vērtīgo mantu, dokumentu un iekārtu evakuēšanu gadījumā, ja nav izdevies novērst ugunsgrēku tā attīstības sākumā. Ja var tikt apdraudētas termināļa teritorijā novietotās automašīnas, apsargi piedalās to evakuācijā. Automašīnu evakuācija notiek pa vējam! Pirmās izbrauc vairāk apdraudētās mašīnas un tās, kuras ir tuvāk vārtiem.